

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Sulla base della EN 13172, appendice A

Si certifica che il prodotto da costruzione

Coppelle
in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
per impianti termoidraulici civili ed industriali

EPS – EN 14309 – DS(N)2 - DS(23,90)1 – BS150 – CS(10)100

Reazione al fuoco: Euroclasse E, Conduttività termica dichiarata a 10° C $\lambda_{D,10^{\circ}C} = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ et a 40° C $\lambda_{D,40^{\circ}C} = 0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

del produttore

Gasperini s.n.c.
Via G. di Vittorio, 29 – Z.A.I.
I-38068 Rovereto (TN)

è conforme alla specifica tecnica della norma

EN 14309

Il presente certificato di conformità scade il **30.04.2015**. La validità può essere prolungata mediante timbro del GSH e firma del responsabile dell'istituto di certificazione.

Il titolare del presente certificato possiede i requisiti per apporre la marcatura CE sui prodotti specificati.

08.05.2014 / 12 C1 704-1.i

Responsabile dell'Istituto di certificazione
Klaus Zipp

Prolonged until:

Prolonged until:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu